



# شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

<b>Certificate Number:</b>	24-06-112962/E24-05-115798/NB0007	رقم الشهادة:
<b>Registration Date:</b>	03/06/2024	تاريخ التسجيل:
<b>Valid Until:</b>	02/06/2025	صالحة لغاية:
<b>Issued To:</b>	Emerson FZE P.O. Box 17034 ,Freezone South Jebel Ali Dubai ,United Arab Emirates	أصدرت إلى:
<b>Sector:</b>	Electrical	قطاع: كهرباء
<b>Product Category:</b>	ECAS-Ex	تصنيف المنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
<b>Product Sub-Category:</b>	ECAS-Ex	التصنيف الفرعي للمنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

Please check Schedule of certification for all product details يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات

**intertek**

Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Products are registered under the Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on compliance to the Approved Standards



المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) بناء على مطابقتها للمواصفات المعتمدة

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



## بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION Ministry of Industry and Advanced Technology

Company Name:	Emerson FZE	اسم الشركة:
Product Category:	ECAS-Ex	الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار تصنيف المنتج:
Certificate No.:	24-06-112962/E24-05-115798/NB0007	رقم التسجيل:
Registration Date:	03/06/2024	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	02/06/2025	صالح لغاية:

Sr.No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الموديل Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	تصنيف النجوم Star Rating	الأبعاد/الحجم Dimension/ Size	التقارير Reports	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country Of Origin
--------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------	---------------------------------

**intertek**  
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة  
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل  
**SCHEDULE OF CERTIFICATION**  
Ministry of Industry and Advanced Technology

1	BETTIS	XTE-010	Electrical Actuator (XTE3000 Series); Type of Protection: db h or db h ia and/or h tb; Marking: Ex db h IIB or IIC T4 Gb or Ex db h ia IIB or IIC T4 Gb, Ex h tb IIIC T135°C Db IP66/68; Refer to IECEx INE 18.0026X for more details	N/A	-	IECEX INE 18.0026X FR/INE/ExTR18.0021/06 FR/INE/QAR08.0005/16	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	ITALY
---	--------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------

**intertek**  
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة  
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل  
**SCHEDULE OF CERTIFICATION**  
Ministry of Industry and Advanced Technology

2	BETTIS	XTE-020	Electrical Actuator (XTE3000 Series); Type of Protection: db h or db h ia and/or h tb; Marking: Ex db h IIB or IIC T4 Gb or Ex db h ia IIB or IIC T4 Gb, Ex h tb IIIC T135°C Db IP66/68; Refer to IECEx INE 18.0026X for more details	N/A	-	IECEX INE 18.0026X FR/INE/ExTR18.0021/06 FR/INE/QAR08.0005/16	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	ITALY
---	--------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------

**intertek**  
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة  
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل  
**SCHEDULE OF CERTIFICATION**  
Ministry of Industry and Advanced Technology

3	BETTIS	XTE-030	Electrical Actuator (XTE3000 Series); Type of Protection: db h or db h ia and/or h tb; Marking: Ex db h IIB or IIC T4 Gb or Ex db h ia IIB or IIC T4 Gb, Ex h tb IIIC T135°C Db IP66/68; Refer to IECEx INE 18.0026X for more details	N/A	-	IECEX INE 18.0026X FR/INE/ExTR18.0021/06 FR/INE/QAR08.0005/16	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	ITALY
---	--------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------

**intertek**  
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة  
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل  
**SCHEDULE OF CERTIFICATION**  
Ministry of Industry and Advanced Technology

4	BETTIS	XTE-040	Electrical Actuator (XTE3000 Series); Type of Protection: db h or db h ia and/or h tb; Marking: Ex db h IIB or IIC T4 Gb or Ex db h ia IIB or IIC T4 Gb, Ex h tb IIIC T135°C Db IP66/68; Refer to IECEx INE 18.0026X for more details	N/A	-	IECEX INE 18.0026X FR/INE/ExTR18.0021/06 FR/INE/QAR08.0005/16	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	ITALY
---	--------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------

**intertek**  
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة  
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل  
**SCHEDULE OF CERTIFICATION**  
Ministry of Industry and Advanced Technology

5	BETTIS	XTE-050	Electrical Actuator (XTE3000 Series); Type of Protection: db h or db h ia and/or h tb; Marking: Ex db h IIB or IIC T4 Gb or Ex db h ia IIB or IIC T4 Gb, Ex h tb IIIC T135°C Db IP66/68; Refer to IECEx INE 18.0026X for more details	N/A	-	IECEX INE 18.0026X FR/INE/ExTR18.0021/06 FR/INE/QAR08.0005/16	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	ITALY
Nothing Follows								

**intertek**  
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة  
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.